



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
GRADITELJSTVO

KLASA: UP/I- 612-07/13-01/06

URBROJ: 2177/1-06-06/12-13-3

Požega, 02. prosinca 2013.

Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, temeljem članka 30. st. 4. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) povodom zahtjeva Tekija d.o.o. iz Požege, Vodovodna 1, za provedbom Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - izgradnja magistralnog cjevovoda Požega - Pleternica, donosi

RJEŠENJE

da planirani zahvat – Izgradnja magistralnog cjevovoda Požega- Pleternica, **neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**

Obrazloženje

Tekija d.o.o. iz Požege, Vodovodna 1, podnijela je 23. listopada 2013. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat- izgradnja magistralnog cjevovoda Požega- Pleternica.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dopisom Klasa: UP/I- 612-07/13-60/51, Urbroj: 517-07-1-1-2-13-3 od 25. listopada 2013. godine, uputilo predmetni zahtjev na daljnje postupanje nadležnom Upravnom tijelu u županiji, temeljem odredbe čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13).

Dopisom Ministarstva kao i požurnicom Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije (Klasa: UP/I-612-07/13-01/06, Urbroj: 2177/1-06-06/12-13-2 od 19. studenog 2013. godine) zatraženo je mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te o potrebi provođenja Glavne ocjene za predmetni zahvat.

Uvidom u Idejni projekt, br. projekta: H-IDP-13-1360, izrađen po HIDROELEKTRA-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Čazmanska 2, iz lipnja 2013. godine, te temeljem stručnog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode, zaprimljenog 26. studenog 2013. godine (KLASA: 612-07/13-29/241, URBROJ: 366-07-2-13-3) utvrđeno je slijedeće:

Predmetnim zahvatom planirana je izgradnja magistralnog cjevovoda Požega-Pleternica, od k.č.br. 1179/1 k.o. Vidovci do k.č.br. 3283 k.o. Pleternica, duljine 7850 m. Na trasi magistralnog vodovoda naselja Vidovci, Dervišaga, Kuzmica, Srednje Selo, Viškovci, Blacko i Vesela opskrbljivat će se vodom preko opskrbnog vodovoda, smještenog paralelno uz magistralni vodovod u istom rovu. Trasa magistralnog vodovoda smještena je između vanjskog ruba cestovnog jarka i ograda okućnica, a spojevi opskrbnog cjevovoda na

magistralni bit će izvedeni u sredini svakog naselja kroz koje prolazi magistralni vodovod. Predviđena kota nivelete je cca 1.60 m ispod kote terena. Odabrani profil magistralnog cjevovoda iznosi 200 mm, a opskrbnog između 50 mm i 80 mm. Na projektiranom vodovodu predviđeni su standardni objekti vodoopskrbnog sustava: vodovodna okna opremljena vodovodnim armaturama potrebnim za opsluživanje vodovoda, sekcijski zasuni, muljni ispusti te odzračno-dozračni ventili. Na magistralnom cjevovodu postoji mjerno regulacijska stanica kojom se regulira protok iz Požege prema Pleternici, a na dionicama vodovoda kroz naseljena mjesta predviđeni su nadzemni hidranti na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti cca 300 m. Za prijelaze ispod vodotoka predviđene su odgovarajuće konstrukcije.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN, br. 124/13), koja je stupila na snagu 17. listopada 2013. godine, planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže, ali u neposrednoj blizini Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove „HR2001385 Orljava“ (temeljem Direktive o staništima 92/43/EEZ) s ciljnom vrstom obična lisanka (*Unio crassus*) te staništem 3260 Vodni tokovi s vegetacijom *Ranunculion fluitantis* i *Callitricho-Batrachion*.

S obzirom na smještaj trase cjevovoda (između vanjskog ruba cestovnog jarka i ograda okućnica), Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i da **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**

Slijedom navedenog, sukladno članku 30. st. 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, broj 80/13) doneseno je Rješenje kao u izreci.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (NN, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik kod ovog nadležstva, a može se uputiti i neposredno drugostupanjskom tijelu, a podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 50,00 kn po Tbr.3. Tarife upravnih pristojbi zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13).



Dostaviti:

1. TEKIJA d.o.o., Požega, Vodovodna 1
2. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
4. Odjel za inspekcijske poslove zaštite prirode, n/p Željko Vuković, Ulica Matije Gupca 13, Đakovo
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje