



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
GRADITELJSTVO

KLASA: UP/I^o 351-03/12-01/01
URBROJ: 2177/1-06-06/12-12-2
Požega, 27. kolovoza 2012.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega, na temelju čl. 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 110/07), članka 28. st. 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN, br. 64/08 i 67/09) te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, br. 64/08) daje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš:
Izgradnja pregrade u rijeci Orljavi, rkm 36+117**

Nadležno tijelo:

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega.

Nositelj zahvata:

Hrvatske vode pravna osoba za upravljanje vodama, VGO za vodno područje sliva Save, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Izgradnja pregrade u rijeci Orljavi, rkm 36+117 - u prilogu podaci sukladno odredbama čl. 28. st. 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Lokacija zahvata:

Požeško-slavonska županija, Grad Požega, k.č.br. 2624/1, k.o. Požega

Opis zahvata:

Zahvat se nalazi u samom koritu rijeke Orljave unutar granica javnog vodnog dobra na k.č.br. 2624/1 k.o. Požega. Osnovna namjena pregrade je održavanje projektirane nivelete, odnosno stabilizacija uzdužnog profila riječnog korita. Na postojećoj pregradi planirana je izgradnja male pribranske hidroelektrane za koju su napravljeni osnovni građevinski radovi: izgrađeni su podzemni dio strojarnice, temeljni blok vrećaste brane sa sidrima, manipulativno okno, dovodni kanal sa zapornicima, slapište, uzvodno i nizvodno osiguranje pregrade. Uz ovaj izgrađeni dio treba izgraditi, odnosno dovršiti nadzemni dio strojarnice i ugraditi gumenu vreću vrećaste brane koja će se pričvrstiti na sidra ugrađena u temeljni blok.

Za predmetni zahvat je predviđeno formiranje zasebne čestice unutar granica javnog vodnog dobra. Sve su građevine izvedene od armiranog betona C16/20.

Pregrada je preljevni zid s temeljnom stopom, preljevnim dijelom zida, krilnim zidovima, uzvodnim osiguranjem, slapištem i nizvodnim osiguranjem. Širina preljevskog zida je 14 m, ukupna visina 7,82m, debljina zida je 1,20m.

Uz preljevni zid je predviđena izgradnja male hidroelektrane. Bruto pad hidroelektrane $H=3,67\text{m}$, računati protok $Q_{sr}=4,40\text{ m}^3/\text{s}$, predviđena instalirana snaga je 127 kW. Mala hidroelektrana se sastoji od: dovodnog (vodozahvatnog) kanala, strojarnice i odvodnog cjevovoda.

Vodozahvat minielektrane predviđen je u desnom boku uzvodno preljevskog zida, uz zaobilazni kanal vrećaste brane. Dovodni kanal je dimenzioniran na srednji protok Orljave $Q_{sr}=4,40\text{ m}^3/\text{s}$.

Strojarnica je armiranobetonsko okno dimenzija 5,90 x 6,70 m i dubine 6,70 m; postavljena s nizvodne strane preljevnog zida. Uzvodna stjenka strojarnice je u produžetku preljevnog zida s kojim je spojena gumenom brtvom radi osiguranja vodonepropusnosti. Ulaz i izlaz iz strojarnice su osigurani tablastim zapornicima.

Odvodni cjevovod (difuzor) je čelična cijev oblikovana prema zahtjevima proizvođača turbine.

Uzvodno preljevnog zida predviđena je izgradnja vrećaste brane koja se sastoji od slijedećih osnovnih dijelova: nepomični dio (betonski temelj), cjevovodi za punjenje i pražnjenje vreće te odzračivanje mlaza, pomični dio- gumena vreća, manipulativno okno sa zaobilaznim kanalom(by- passom).

Dimenzije temeljnog bloka su 4,60x1,18m. U njemu su ugrađeni cjevovodi za punjenje i pražnjenje vreće, elementi za fiksiranje vreće i odzračivanje, kao i čelična cijev kolektora otpadnih voda koja služi za prevođenje otpadnih voda iz sjevernog u južni kolektor grada Požege.

Sve predmetne građevine (osim nadzemnog dijela strojarnice) su građevine ukopanog ili poluukopanog tipa, koje su izvedene u samom koritu i u nasipima rijeke Orljave.

Nadzemni dio strojarnice je visine 5,38 m, tlocrtnih dimenzija 5,90x6,70 m.

Pravni temelj postupka:

Članak 73. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članak 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Sažeti opis postupka:

Nositelj zahvata je uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Izgradnja pregrade u rijeci Orljavi, rkm 36+117, sukladno odredbama čl. 28. st. 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dostavio i Idejni projekt. Idejni projekt dostavlja se na mišljenje tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima i JLP(R)S, ovisno o lokaciji i obilježjima zahvata.

Prije donošenja rješenja povodom predmetnog zahtjeva nositelja zahvata, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima- sudionici u postupku:

- Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
- Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, Požega
- Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega, n/r Elvira Mirković, viši savjetnik za poljoprivredu
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

Način davanja mišljenja:

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija objavljuje se na oglasnoj ploči Požeško-slavonske županije, te službenoj internet stranici Požeško slavonske-županije.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za predmetni zahvat u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela: Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega.

Rok dostave očitovanja je 30 dana od dana objave ove informacije na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Požeško-slavonske županije.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije objavit će na službenoj stranici županije, rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

