

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
34000 POŽEGA, Županijska 9
Tel.: 034 /311-559, Fax.: 034 /311-561**

Broj: 04-004/07-2025
Požega, 2025-10-13

**OBAVIJEST O Odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti u
monitoringu vode za ljudsku potrošnju lokalnih vodovoda**

U svrhu provođenja monitoringa A, dana 29.09.2025. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz *lokalne vodoopskrbe naselja Doljanovci* na području *općine Kaptol* od strane djelatnika *Službe za zdravstvenu ekologiju, ZJZ Požeško-slavonske županije*.

Temeljem do sada izvršenih analiza i pristiglih rezultata, a u skladu sa *Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)*, te *Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitorinzima vode namijenjena za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23)* utvrđeno je da voda

NE ODGOVARA maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga II Pravilnika

za područje: *lokalne vodoopskrbe naselja Doljanovci*
zbog: **BAKTERIOLOŠKOG ONEČIŠĆENJA i VISOKE RAZINE ARSENA.**

Obavijest i preporuka za potrošače: Korisnicima preporučamo da vodu iz navedenog lokalnog vodovoda ne koriste za ljudsku potrošnju, osim u sanitarne svrhe. Ukoliko je moguće, a uslijed izraženog bakteriološkog onečišćenja vode, izbjegavati kontakt sa sluznicama i otvorenim ranama. U svrhu ljudske potrošnje koristiti vodu iz provjerenih, zdravstveno ispravnih izvora (npr. flaširana voda, galoni, cisterne s pitkom vodom i sl).

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr./med.spec.epidemiologije

Ivan

O tom obavijest:

1. Općina Kaptol
2. Požeško-slavonska županija, Danijela Starčević
3. Ravnatelj Zavoda

